



中国国家强制性产品认证证书

编号: 2020312313000316

委 托 人 Hawke International (A Division of Hubbell Limited, A member of the Hubbell group of Companies)
地 址 Oxford Street West, Ashton-Under-Lyne, Lancashire, OL7 0NA, UK
生 产 者 Hawke International (A Division of Hubbell Limited, A member of the Hubbell group of Companies)
地 址 Oxford Street West, Ashton-Under-Lyne, Lancashire, OL7 0NA, UK
生 产 企 业 Hawke International (A Division of Hubbell Limited, A member of the Hubbell group of Companies)
生 产 地 址 Oxford Street West, Ashton-Under-Lyne, Lancashire, OL7 0NA, UK
产 品 名 称 电缆引入装置
型 号 规 格 CSB 656N
防 爆 标 志 Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db
依 据 标 准 GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021, GB/T 3836.3-2021, GB/T 3836.31-2021

认 证 模 式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019 《强制性产品认证实施规则 防爆电气》和 CNEX-C2301-2019 《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页 (共 3 页)。

首次发证日期: 2021 年 01 月 28 日

颁发日期: 2023 年 04 月 29 日

有效期至: 2026 年 01 月 27 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com

CN 0025498



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编 号: 2020312313000316

第 1 页 共 3 页

产品相关信息:

1、本证书覆盖产品如下:

- CSB 656N

规格见下表:

规格代码	螺纹类型		螺纹长度	
	M	NPT	M	NPT
A	M20×1.5	1/2"	15.0	22.5
		3/4"		22.8
B	M25×1.5	3/4"	15.0	22.8
		1"		27.65
C	M32×1.5	1"	15.0	27.65
		1 1/4"		28.27
C2	M40×1.5	1 1/4"	15.0	28.27
		1 1/2"		28.69
D	M50×1.5	2"	15.0	29.53
E	M63×1.5	2 1/2"	15.0	42.56
F	M75×1.5	3"	15.0	44.15

CSB 656N 型电缆引入装置用于密封在导管内的或由一个单独的电缆密封套固定的

颁发日期: 2023 年 04 月 29 日

主任:



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C208-P

网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2020312313000316

第 2 页 共 3 页

多个导体, 并包括以下组件:

- a) 一个引入部分, 尺寸范围 M20...M75, NPT $\frac{1}{2}$ "...NPT3"
- b) 一个弹性套圈
- c) 环氧填料
- d) 一个压缩组件, 包括在后部带有内螺纹的压缩套管
- e) 一个专用压紧螺母

外壳防护等级: IP66/IP67

防爆标志: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件:

- 适用工作温度范围: $-60^{\circ}\text{C} \dots +80^{\circ}\text{C}$ 。
- 当用于增安型 (气体环境) 或防粉尘点燃外壳型 (粉尘环境) 时, 入口螺纹应适当密封以满足外壳防护等级。
- 其他见产品使用说明书。

3、证书关联报告:

- 产品型式试验报告: CQST2010C068, CQST2010C068/01
- 工厂检查报告: CN2023Q030133

颁发日期: 2023 年 04 月 29 日

主任:



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C208-P

网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2020312313000316

第 3 页 共 3 页

4、证书变更信息:

- 2023 年 04 月 29 日第 1 次变更: 产品认证依据标准变更。

颁发日期: 2023 年 04 月 29 日

主任: 穆大玉



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com