



中国国家强制性产品认证证书

编号: 2020312313000319

委托人 Hawke International (A Division of Hubbell Limited, A member of the Hubbell group of Companies)
地址 Oxford Street West, Ashton-Under-Lyne, Lancashire, OL7 0NA, UK
生产者 Hawke International (A Division of Hubbell Limited, A member of the Hubbell group of Companies)
地址 Oxford Street West, Ashton-Under-Lyne, Lancashire, OL7 0NA, UK
生产企业 Hawke International (A Division of Hubbell Limited, A member of the Hubbell group of Companies)
生产地址 Oxford Street West, Ashton-Under-Lyne, Lancashire, OL7 0NA, UK
产品名称 电缆引入装置
型号规格 501/423
防爆标志 Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db
依据标准 GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021, GB/T 3836.3-2021, GB/T 3836.31-2021

认证模式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019 《强制性产品认证实施规则 防爆电气》和 CNEX-C2301-2019 《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页 (共 3 页)。

首次发证日期: 2021 年 02 月 25 日

颁发日期: 2023 年 04 月 29 日

有效期至: 2026 年 02 月 24 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C208-P

网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com

CN 0025501



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2020312313000319

第 1 页 共 3 页

产品相关信息:

1、本证书覆盖产品如下:

- 501/423

规格见下表:

规格代码	螺纹类型		螺纹长度	
	M	NPT	M	NPT
Os	M16×1.5	1/2"	15.0	22.5
	M20×1.5			
O	M20×1.5	1/2"	15.0	22.5
A	M20×1.5	1/2"	15.0	22.5
		3/4"		22.8
B	M25×1.5	3/4"	15.0	22.8
		1"		27.65
C	M32×1.5	1"	15.0	27.65
		1 1/4"		28.27
C2	M40×1.5	1 1/4"	15.0	28.27
		1 1/2"		28.69

颁发日期: 2023 年 04 月 29 日

主任:



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编 号：2020312313000319

第 2 页 共 3 页

D	M50×1.5	2"	15.0	29.53
E	M63×1.5	2 1/2"	15.0	42.56
F	M75×1.5	3"	15.0	44.15
G	M80×1.5	--	15.0	--
	M80×2.0		20.0	
H	M90×1.5	3 1/2"	15.0	45.42
	M90×2.0		20.0	
J	M100×1.5	4"	15.0	46.69
	M100×2.0		20.0	

501/423 型电缆引入装置用于有效填充的圆形非铠装电缆，包括以下组件：

- 一个引入部分，尺寸范围 M16...M100, NPT1/2"...NPT4"
- 两个可压缩密封圈
- 两个压缩套管
- 一个中间螺母
- 一个锁紧螺母
- 一个可选接地连续性装置（用于金属护套电缆）

外壳防护等级：IP66/IP67

颁发日期：2023 年 04 月 29 日

主任：



南阳防爆电气研究所有限公司



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C208-P

网址：www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址：中国河南省南阳市仲景北路20号
电话：0377-63239734

邮政编码：473008
邮箱：ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编 号：2020312313000319

第 3 页 共 3 页

防爆标志：Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

2、安全使用条件：

- 适用工作温度范围：-60℃~+100℃。

- 当用于增安型（气体环境）或防粉尘点燃外壳型（粉尘环境）时，入口螺纹应适当密封以满足外壳防护等级。

- 当用于导管、非铠装电缆时，仅适用于固定安装，其电缆必须被有效地夹紧，以防止拉扯和扭曲。

- 其他见产品使用说明书。

3、证书关联报告：

- 产品型式试验报告：CQST2010C077, CQST2010C077/01

- 工厂检查报告：CN2023Q030133

4、证书变更信息：

- 2023 年 04 月 29 日第 1 次变更：产品认证依据标准变更。

颁发日期：2023 年 04 月 29 日

主任：



南阳防爆电气研究所有限公司



网址：www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址：中国河南省南阳市仲景北路20号
电话：0377-63239734

邮政编码：473008
邮箱：ccc@cn-ex.com