



제2019-048920-01-1호

안전인증서

Hawke International

Atlantic Mills, Oxford Street West, Ashton under Lyne OL7 0NA, UK

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Cable Glands

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

501/453/UNIV(Ex d IIC, Ex e IIC, Ex tb IIIC) / 19-KA4BO-0632X

인증기준

고용노동부고시 제2019-15호

인증조건

1. 제조공장

·본 인증서는 'Atlantic Mills, Oxford Street West, Ashton under Lyne OL7 0NA, UK'에서 생산하는 제품에 한함.

2. 제품개요

·외장케이블(Armoured Cable)에 사용하기 위한 방폭형 케이블 글랜드 (Diaphram seal)
·작동온도: $-60\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_s \leq +80\text{ }^{\circ}\text{C}$
·IEC 60529에 따른 보호등급 IP66/67/69를 만족함.

3. 인증범위

·본 인증서는 아래 참조크기(C, C2, D)별 치수에 한하여 유효함.

참조크기	인입부 나사 크기	
	Metric	NPT
C	M32	1", 1¼"
C2	M40	1¼", 1½"
D	M50	2"

4. 안전한 사용을 위한 조건

·관련 IECEx 인증서(IECEx CML 18.0131X issue No.0) 3페이지 CONDITIONS OF CERTIFICATION 참조

5. 인증(변경)사항: 없음.

6. 그 밖의 사항

·안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수
·본 안전인증서는 반드시 관련 IECEx 인증서(IECEx CML 18.0131X issue No.0)와 함께 사용

2019년 9월 16일

한국산업기술시험원장

