



EXBLT Boîtier boulonné antidéflagrant et antidéflagrant, 6 X 6 X 4, Classe I, II, III, BCDEFG, Boîtier en aluminium moulé, Couvercle en tôle d'aluminium, Type 4

Par Killark

No de catalogue [EXBLTP-664 N4](#)


Série EXBLTP, 6 X 6 X 4, Classe I, II, III, BCDEFG, Boîtier en fonte d'aluminium, Couvercle en tôle d'aluminium, Type 4, Enceinte boulonnée.

Général

Numéro de catalogue	EXBLTP-664 N4
Couleur	• Gray • Gris
Type de couverture	Boulonné
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Matériau	Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série	EXBLT
Taille	6" x 6" x 4"
Type	
CUP	783936157825

Certifications et conformité

Numéro de dossier CSA	LR11716
Cote(s) de dangerosité	• Classe I, Divisions 1 & 2, Groupes B, C, D • Classe I, zones 1 et 2, groupes IIB+H2, IIA • Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G • Classe III, divisions 1 et 2
Nema Rating	3, 4, 4X
Numéro de dossier UL	E10514 / E83696 / E12379



Documentation

[Avis aux clients - Prop 65 Notice](#)
[Brochures - EXBLT Series Brochure](#)
[Certifications - EXB/EXBLT Series Enclosure UKCA Certificate](#)
[Certifications - EXB & EXBLT Series UL Certificate of Compliance](#)
[Certifications - EXB/EXBLT Series Controller UKCA Certificate](#)
[Certifications - EXB & EXBLT Series Enclosures ATEX Certificate](#)
[Certifications - EXB & EXBLT Series Enclosures Declaration of Conformity](#)
[Certifications - EXB & EXBLT Series Controllers ATEX Certificate](#)
[Certifications - EXB & EXBLT Series CSA Certificate of Conformance](#)
[Dessin technique - EXBLTP-664 N4 Engineering Drawing](#)
[Dessins de vente - EXBLTP-664 N4 Sales Drawing](#)
[Manuels d'installation - EXB Series Drilling & Tapping IOM K1156](#)
[Manuels d'installation - EXB Series IOM K0983](#)
[Modèles 3D - EXBLTP-664 N4 3D File](#)
[Page du catalogue - EXBLT Series Catalog Pages](#)
[Spécifications - EXBLTP-664 N4](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
KILL_CA-EXBLTP664N4-SPEC-FR | REV 7/2024